


1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№ п/п	Элементы	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	ФОТО	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Парковка для посетителей							
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	отсутствует	К, О		П.5.2.2. СП 59.13330.2016
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2016
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6x3,6	отсутствия	К, О		П.5.2.4. СП 59.13330.2016
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	отсутствует	К, О		П.5.2.1. СП 59.13330.2016
Путь к главному (специализированному) входу в здание							
	- ширина полосы движения - при наличии площадок для разезда ИК (карманов)	м	2,0 Допустимо 1,2	соответствует	К		П.5.1.7. СП 59.13330.2016